



Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

19AMB02989C

■ Nome e indirizzo del detentore del certificato
■ *Name and address of the holder of the certificate*

Rotork Fluid Systems S.r.l.

Via Padre Jacques Hamel, 138B - 55016 Porcari (LU) - ITALY

■ Nome e indirizzo del costruttore
■ *Name and address of the manufacturer*

Rotork Fluid Systems S.r.l.

Via Padre Jacques Hamel, 138B - 55016 Porcari (LU) - ITALY

■ Genere prodotto
■ *Product designation*

Attuatore pneumatico
Pneumatic actuator

■ Serie
■ *Series*

GT

■ Tipo
■ *type*

GTA 110 DA K0ST

■ Norma(e) di riferimento
■ *Reference standard(s)*

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025 :2005 ;
CEI EN 60529 :1997 + A1 :2000 + A1 :2014**

■ Risultato delle verifiche
■ *Verification results*

Il campione è stato testato in accordo alle norme CEI EN 60529:1997 + A1:2000 + A1:2014 e soddisfa i requisiti del grado IP66/IP66M/IP67/IP67M.

The sample has been tested in accordance with the standards CEI EN 60529:1997 + A1:2000 + A1:2014 and meets the requirements of IP66/IP66M/IP67/IP67M degree.

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nel rapporto 19AMB02989 r00.
The results, conditions and test methods are included in 19AMB02989 r00 report.

■ Condizioni
■ *Conditions*

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.

This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.

The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.

Revisione r01 / Rev r01
Piacenza, 2019.04.08

Il Tecnico incaricato
The technical inspector

per. ind. Mattia Frescaroli

Il responsabile del laboratorio
Test Laboratory Manager

per. ing. Andrea Braghieri